

西宁发电分公司生产废旧物资报废清单

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	原始单价 (元)	原始总价值 (元)	现净值 (元)	存放点	技术鉴定结果	处置意见	备注
1	集装箱（无顶盖）		个	1	1500	1500	0	大库东南角存放处	设备包装物，损坏，无法使用	报废处置	基建遗留的设备包装物
2	轮胎		个	30	800	24000	0	大库废旧物资堆放处	车班移交	报废处置	车辆轮胎定期更换
3	报废管道		吨	5	4000	20000	0	大库废旧物资堆放处	腐蚀严重，无法使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
4	止回阀	DN350	个	2	3500	7000	0	大库废旧物资堆放处	阀门内漏，无法修复使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
5	电动闸阀	DN350 不带电动头	个	2	3500	7000	0	大库废旧物资堆放处	阀门内漏，无法修复使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
6	闸阀	DN300	个	1	3500	3500	0	大库废旧物资堆放处	阀门内漏，无法修复使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
7	闸阀	DN200	个	1	3000	3000	0	大库废旧物资堆放处	阀门内漏，无法修复使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
8	磨辊衬套		个	1	4000	4000	0	大库废旧物资堆放处	已经损坏，无法堆焊后继续使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
9	钢瓶		个	40	500	20000	0	大库东南角物资存放处	技改后无利用价值，破碎后处理	报废处置	技改检修产生的废旧物资



扫描全能王 创建

西宁发电分公司生产废旧物资报废清单

10	电缆槽盒		吨	0.5	3000	1500	0	大库废旧物资堆放处	损坏，无法使用	报废处置	基建遗留无利用价值
11	废旧金属	检修维护遗留的边角料	吨	20	2000	10000	0	大库废旧物资堆放处	生产废料，无法盘点	报废处置	检修维护产生的废旧物资
12	垃圾箱		个	1	2000	2000	0	大库废旧物资堆放处	损坏，无法使用	报废处置	基建遗留无利用价值
13	暖气片		副	11	300	3300	0	大库废旧物资堆放处	冻裂，无法使用	报废处置	检修维护产生的废旧物资
14	水箱		个	1	500	500	0	大库废旧物资堆放处	翻车机拆卸，无利用价值	报废处置	检修维护产生的废旧物资



西宁发电分公司生产废旧物资报废清单

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	原始平均单价 (元)	原始总价(元)	现净值	存放点	技术鉴定结果	处置意见	备注
1	废旧电缆	/	米	43404	3.225621337	140004.8685	0	大库东南角存放处	外皮破损，绝缘等级下降，无法使用	报废处置	共464项

